1. adım	2. adım	3 adım			4. adım		5. adım
PLANLAMA	RİSKLERİN BELİRLENMESİ	DEĞERLEME			YÖNETME		İZLEME
		Analiz etme, Ölçme Önceliklendirme			Bu riskleri yönetmek için ne yapmalıyım?		
EĞİTİM AHASINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	RİSKLER	OLASILIK	ETKİ	DÜZEY RİSK	RİSK YÖNETİM STRATEJİLERİ Kaçınma Kontrol etme Transfer etme Kabul etme	BAKIYE RİSK	İZLEME SIKLIĞI
1.Uygulama Alanlarına giriş ve uygulama süresince kullanılması	Zemindeki bozukluklar nedeniyledüşme,takılma sonucu yaralanma itibar kaybı,ödenecek hastene masrafları, tazminatlar	6	6	36	Eğitim sahası zeminin yeniden düzenlenmesi		Sürekli
2.Uygulama Alanlarında kullanılan malzemeler ile yapılan çalışmalar	Aşınmış, yıpranmış malzemelerle çalışma sonucu yaralanma sonucu,ödenecek hastene masrafları, tazminatlar, itibar kaybı	6	8	48	Tüm malzemeler gözden geçirilerek,yenilenmeli		Sürekli
3.Eğitim sürecinde yapılan hortum atma	Hortumlar çok eski tamir için yapılan telllerin açılması,rekorların fırlaması sonucu yaralanma	6	8	48	Hortumların yenilenmesi,Hortumların sahada konulan dolapların yenilenmesi		Sürekli
4.Yangın Tavasında söndürme çalışması	Eğitim sırasında öğrencinin yanması sonucu ödenecek hastene masrafları, tazminatlar, itibar kaybı	6	10	60	Kişisel Korucu Donanımların tamir edilmesi, yenilerinin alınması		Sürekli
5.LPG similatöründe çalışma	Eğitim sırasında öğrencinin yanması sonucu ödenecek hastene masrafları, tazminatlar, itibar kaybı	4	10	40	LPG Similatör hattının yenilenmesi borular korozyona uyrayarak deforme olmuştur hattın yenilenmesi,yenilenme esnasında Dopalgaza dönüştürülmesi.		Sürekli
6.Yangın Havuzunda söndürme çalışmaları	Yanma, düşme sonucu yaralanma, ödenecek hastene masrafları, tazminatlar, itibar kaybı	4	10	40	Yangın havuzunun küçültülerek yeniden ısıya dayanıklı olarak yapılması		Sürekli
7.Oto yangını söndürme çalışması	Oto Yangını için sahada bulunan hurda araç nedenli kazalar,hastene masrafları, tazminatlar,itibar kaybı	4	6	24	Araçlar özelliğini kaybettiği için yeni hurda araç alınması.		Sürekli
8.Yangın Evi	(Eğitim eksik kalıyor) itibar kaybı	0	0	0	Yangın evinin çökme tehlikesi olduğu için kullanılmamaktadır		Sürekli
Arzu KÖSE Memur							